

## 戸田市文化会館における夏季の電力使用量削減効果について

戸田市文化会館では、東日本大震災に伴う夏季の電力需給逼迫のため、館内各施設の照明、屋上ネオン看板・外灯の一部消灯、冷房温度や運転時間の調整等の節電対策を実施した結果、電気使用量を約33%削減することが出来ました。

今後も電力不足が予想されますことから、引き続き節電に取り組んで参ります。

ご利用のお客様へはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程お願いいたします。

### 戸田市文化会館 節電結果

H23. 11. 24

		6月	7月	8月	9月	計
電気使用量 (Kwh)	平成23年度	66,564	86,987	70,766	75,071	299,388
	平成22年度	106,242	128,137	98,359	114,841	447,579
削減量(Kwh)		39,678	41,150	27,593	39,770	148,191
使用量昨年度対比(%)		63%	68%	72%	65%	67%
削減率(%)		37%	32%	28%	35%	33%

戸田市文化会館